



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2025 г.

№ 160-П

**Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия
тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций,
а также Администрации городского округа Харцызск
Донецкой Народной Республики**

В целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами на территории муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, принятым решением Харцызского городского совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 25 октября 2023 г. № 5/1, Положением об Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Харцызского городского совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 10 ноября 2023 г. № 8/3,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2024 г. № 40-П «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики».

3. Главному специалисту сектора информационно-аналитической деятельности Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики Тараненко Д.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, доменное имя сайта - <https://khartsyzsk.gosuslugi.ru/>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования А.И. Гутрова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
городского округа



В.В. Жукова

Приложение

к постановлению Администрации
городского округа Харцызск
Донецкой Народной Республики
от 28.03.2025 № 160-П

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики (далее – План действий) определяет порядок и минимальный необходимый перечень принимаемых мер тепло-, электро-, газо-, и водоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, потребителями тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

1.2. Цели и задачи Плана действий.

1.2.1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда и социальной сферы.

1.2.2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1.2.3. Минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1.2.4. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

1.3. В настоящем Плане действий под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся.

1.4.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы.

1.4.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы.

1.4.3. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

1.4.4. Отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4.5. Нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже $+18^{\circ}\text{C}$ в холодный период (теплый период - ниже $+20^{\circ}\text{C}$).

2. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики могут послужить:

а) неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед), человеческий фактор (неправильные действия персонала), прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, насосную станцию;

б) внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные риски возникновения аварии, описание аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице согласно приложению к Плану действий.

Приложение
к Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций
в системах теплоснабжения с
учетом взаимодействия тепло-,
электро-, газо- и водоснабжающих
организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных
организаций, а также
Администрации городского округа
Харьцызк Донецкой Народной
Республики

Основные риски возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов
аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Последовательность действий (взаимодействий)	Мероприятия по ликвидации аварии	Ответственный исполнитель	Время реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и внутренних систем отопления	1. Выяснение срока устранения аварийной ситуации на районных электрических сетях ГУП ДНР «РЭК». 2. Диспетчер Филиала «Харьцызсктеплосеть» сообщает в ОДО ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», диспетчерскую службу Администрации городского округа Харьковск Донецкой Народной Республики. 3. Определение необходимости привлечения дизель-генераторной установки (ДГУ).	1. Восстановление постоянного энергоснабжения. 2. Доставка генератора на котельную. 3. Подключение ДГУ и подача электроэнергии.	1. ГУП ДНР «РЭК». 2. Филиал «Харьцызсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	2 часа
				5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Останов ка котель ной	Прекраще ние подачи топлива (газа)	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.	4. Определение количества сил и средств для ликвидации аварии. Выяснение срока устранения аварийной ситуации с диспетчером Харьковского управления газоснабжения и газификации диспетчерскую службу Администрации городского округа Харьцызск Донецкой Народной Республики в течении 15 минут.	1. Восстановление газоснабжения. 2. Сохранение наличия циркуляции воды в системе для предотвращения замерзания воды в трубопроводах.	1. Харьцызское управление газоснабжения и газификации. 2. Филиал «Харьцызсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	Постоянно до подачи топлива (газа)
Останов ка котель ной	Прекращение подачи холодной воды	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и внутренних систем отопления	1. Выяснение срока устранения аварийной ситуации с диспетчером Филиала «Харьцызское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса». 2. Диспетчер Филиала «Харьцызсктеплосеть» сообщает в ОДО ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», диспетчерскую службу Администрации городского округа Харьцызск Донецкой Народной Республики в течении 15 минут. 4. Заявка на необходимое количество воды в Администрацию городского округа Харьцызск Донецкой Народной Республики и организации, осуществляющие подвоз воды	1. Восстановление водоснабжения. 2. Подвоз холодной воды на котельную и возобновление теплоснабжения.	1. Филиал «Харьцызское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса». 2. Филиал «Харьцызсктеплосеть» ГУП ДНР. «Донбасстеплоэнерго» 3. Администрация городского округа Харьцызск Донецкой Народной Республики. 4. Организации, осуществляющие подвоз воды	1 час

1	2	3	4	5	6	7
Оста новка котельной	Порыв на трубопроводе тепловых сетей при критическом снижении температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и внутренних систем отопления	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и внутренних систем отопления	1. Выяснение срока устранения аварийной ситуации. 2. Диспетчер Филиала «Харьцкстеплоэнерго» сообщает в ОДО ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», диспетчерскую службу Администрации городского округа Харьковской Народной Республики в течении 15 минут. 3. Определение необходимости подвоза холодной воды. 4. Заявка на необходимое количество воды в Администрацию городского округа Харьковской Народной Республики и организации, осуществляющие подвоз воды. 5. Определение количества сил и средств для ликвидации аварии.	1. Привлечение ремонтного персонала и специалистов для обнаружения и устранения порыва сетей. 2. Привлечение ремонтного персонала для обнаружения и устранения порыва внутридомовых систем отопления. 3. Подвоз холодной воды на котельную.	1. Филиал «Харьцкстеплоэнерго» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», жилищные организации городского округа Харьковск, организации, осуществляющие подвоз воды. 2. Филиал ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», Администрация городского округа Харьковск Донецкой Народной Республики, жилищные организации городского округа Харьковск, организации, осуществляющие подвоз воды.	Не более времени заморозания теплоносителя в обратном трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. При увеличении срока устранения произвести сброс теплоносителя из надземных сетей и внутренних систем отопления

1	2	3	4	5	6	7
Порыв тепловых сетей без останова котельной	Порыв на трубопроводе тепловых сетей с увеличением подпитки выше нормативной при критической ситуации с водоснабжением	Снижение давления теплоносителя в обратном трубопроводе и увеличение расхода холодной воды на подпитку сетей.	1. Выяснение срока устранения аварийной ситуации 2. Диспетчер Филиала «Харьзовсктеплосеть» сообщает в ОДО ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», диспетчерскую службу Администрации городского округа Харьковской Народной Республики в течении 15 минут. 3. Определение необходимости подвоза холодной воды. 4. Заявка на необходимое количество воды в Администрацию городского округа Харьковской Народной Республики и организации, осуществляющие подвоз воды. 5. Определение количества сил и средств для ликвидации аварии.	1. Привлечение ремонтного персонала и спецтехники для обнаружения и устранения порыва сетей. 2. Подвоз холодной воды на котельную.	1. Филиал «Харьзовсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», жилищные организации городского округа Харьковск, осуществляющие подвоз воды.	Постоянно до устранения аварии, но не более времени, замера за теплоносителя в обратном трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. При увеличении срока. у устранения произведи сброс теплоносителя из надземных сетей и внутренних систем отопления
Порыв тепловых сетей без останова котельной	Порыв на трубопроводе тепловых сетей с увеличением подпитки выше нормативной при критической ситуации с водоснабжением.	Снижение давления теплоносителя в обратном трубопроводе и увеличение расхода холодной воды на подпитку сетей.	1. Выяснение срока устранения аварийной ситуации. 2. Диспетчер Филиала «Харьзовсктеплосеть» сообщает в ОДО ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», диспетчерскую службу Администрации городского округа Харьковской Народной Республики в течении 15 минут. 3. Определение необходимости подвоза холодной воды.	1. Привлечение ремонтного персонала и спецтехники для обнаружения и устранения порыва сетей. 2. Подвоз холодной воды на котельную.	1. Филиал «Харьзовсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», жилищные организации городского округа Харьковск, осуществляющие подвоз воды.	Постоянно до устранения аварии, но не более времени, замера за теплоносителя в обратном трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

1	2	3	4	5	6	7
			4. Заявка на необходимое количество воды в Администрацию городского округа Харьковск Донецкой Народной Республики и организации, осуществляющие подвоз воды. 5. Определение количества сил и средств для ликвидации аварии.		2. Филиал «Харьковсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», жилищные организации городского округа Харьковск, организации, осуществляющие подвоз воды.	При увеличении срока устранения произвести сброс теплоносителя из надземных сетей и внутренних систем отопления