



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2025 г.

№ 854-17

**Об утверждении методики расчета расхода твердого топлива (угля) на отопление в административном здании, расположенном по адресу:
Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт Зуевка,
ул. Матросова, 1**

На основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, принятым решением Харцызского городского совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 25.10.2023 № 5/1, Положением об Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Харцызского городского совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 10.11.2023 № 8/3

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику расчета расхода твердого топлива (угля) на отопление в административном здании, расположенном по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт Зуевка, ул. Матросова, 1 (прилагается).

2. Заведующему сектором информационно-аналитической деятельности Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики Поляченко Е.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, доменное имя сайта — khartsyzsk.gosuslugi.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, доменное имя сайта - gisnpa-dnr.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врип главы муниципального образования
городского округа Харцызск
Донецкой Народной Республики



Е.В. Поплавский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
городского округа Харцызск
Донецкой Народной Республики
от 19.12.2025 № 857-17

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

**расхода твердого топлива (угля) на отопление в административном здании,
расположенном по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск,
пгт Зуевка, ул. Матросова, 1**

1. Настоящая методика определяет порядок расчета необходимого расхода твердого топлива (угля) для установления теплового режима, поддержания санитарных норм в административном здании, расположенном по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт Зуевка, ул. Матросова, 1.

2. Норма расхода угля (тонн), необходимого для отопления здания за отчетный период (В), определяется по формуле:

$$B=1000 \times Q / Q_n \times h,$$

где:

Q - общее количество тепла, необходимого для отопления здания, Гкал/период отопления;

Q_n - низшая теплота сгорания топлива (угля), ккал/кг, которая принимается на основании данных сертификата поставщика топлива (угля);

h - коэффициент полезного действия котлоагрегата, который принимается в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя.

Общее количество тепла, необходимого для отопления здания за отопительный период (Q), рассчитывается по формуле:

$$Q=a \times V \times q_o \times (t_{вн}-t_{нар}) \times Z \times 24 \times 10^{-6}, \text{ Гкал/отопительный период,}$$

где:

a - поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки;

V - наружный строительный объем здания, м³, принимается в соответствии с техническим паспортом здания;

q_o - удельная отопительная характеристика, ккал/м³ °С;

$t_{вн}$ - температура воздуха внутри помещения;

$t_{нар}$ - расчетная (средняя) температура наружного воздуха за отопительный период согласно СНиП 23-01-99;

Z - продолжительность отопительного периода, сутки.

3. Расчетные параметры:

3.1. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в г. Харцызск Донецкой Народной Республики тр.о. = -26°C .

3.2. Средняя температура наружного воздуха по месяцам:

январь $-5,8^{\circ}\text{C}$; февраль $-5,5^{\circ}\text{C}$; март $-0,0^{\circ}\text{C}$; апрель $+8,8^{\circ}\text{C}$; октябрь $+7,4^{\circ}\text{C}$; ноябрь $+0,9^{\circ}\text{C}$; декабрь $-3,7^{\circ}\text{C}$.

3.3. Продолжительность отопительного периода 2024-2025 - 177 суток, 2025-2026 - 183 суток.

3.4. Коэффициент полезного действия котлоагрегата VIADRUS U22 - 0,8.

3.5. Средняя расчетная температура внутреннего воздуха принимается $+20^{\circ}\text{C}$, в зависимости от назначения здания.

3.6. Поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 1,062.

3.7. Удельная отопительная характеристика - $0,43 \text{ ккал/м}^3 \text{ ч }^{\circ}\text{C}$.

3.8. Низшая теплота сгорания угля марки АКО - 6875 ккал/кг .

3.9. Наружный строительный объем здания - 3637 м^3 .

4. Расчет годового теплотребления и расхода топлива:

4.1. Расчет годового теплотребления и расхода топлива на отопительный сезон 2024-2025:

$$Q = 1,062 \times 3637 \times 0,43 \times (20 - 0,3) \times 177 \times 24 \times 10^{-6} = 138,991 \text{ Гкал/от. пер.}$$

$$B = 1000 \times 138,991 / 6875 \times 0,8 = 25,271 \text{ т.}$$

4.2. Расчет годового теплотребления и расхода топлива на отопительный сезон 2025-2026:

$$Q = 1,062 \times 3637 \times 0,43 \times (20 - 0,3) \times 183 \times 24 \times 10^{-6} = 143,703 \text{ Гкал/от. пер.}$$

$$B = 1000 \times 143,703 / 6875 \times 0,8 = 26,128 \text{ т.}$$

5. Для административного здания, расположенного по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт Зуевка, ул. Матросова, 1, количество угля на отопительный период 2024-2025 гг. составляет 25,271 тонн, на отопительный период 2025-2026 гг. составляет 26,128 тонн.

6. При списании топлива (угля) на отопление административного здания, расположенного по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Харцызск, пгт Зуевка, ул. Матросова, 1, применять норму расхода, рассчитанную согласно методике расчета расхода топлива (угля) на отопление.