


УТВЕРЖДЕНО

Председатель комиссии по
проведению оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду
теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой
энергии на территории
муниципального образования
городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики,
утвержденной постановлением
Администрации городского
округа Харцызск ДНР
от 09.07.2025 № 404-П

 В.Н. Панченко

**Программа проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающей
организации и потребителей тепловой энергии на территории
муниципального образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики**

1.1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ).

1.2. Программа определяет порядок действий комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики (далее – Комиссия) и выдачи проверяемым лицам актов и паспортов готовности к отопительному периоду.

2. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов в соответствии с Перечнем теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии (приложение 1 к Программе).

3. Осуществлять оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии с Графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 2 к Программе).

4. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

4.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом (далее – Правила) и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах, согласно формам приложения 3 к Программе. Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в Комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в

Комиссию лицами, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом (далее – Правила), а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

4.2. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в Акте, согласно формы приложения 4 к Программе, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

4.3. К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных пунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил в оценочном листе акта не отражаются.

4.4. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

4.5. Сроки составления Актов: не позднее 08 сентября 2025 года - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не позднее 08 октября 2025 года - для теплоснабжающей организации.

4.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов (далее - Паспорт) составляется в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом и выдается лицами, указанными в части 7 - 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О

теплоснабжении», течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных в подразделе 4.5 раздела 4 Программы.

4.7. Сроки выдачи Паспортов: не позднее 15 сентября 2025 года - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не позднее 15 октября 2025 года - для теплоснабжающей организации.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря.

4.8. Лица, не получившие Паспорт до даты, установленной в подразделе 4.7 раздела 4 Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

4.9. В случае не устранения замечаний указанных в акте, в установленный срок теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

4.10. В случае не устранения замечаний, указанных в Акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии, управляющими организациями, а также товариществами собственников жилья, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта передает данные органам государственной власти Донецкой Народной Республики в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4.11. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

4.12. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления

тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

4.13. Значение индекса готовности теплоснабжающей организации, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом);

показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом);

показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

5. Права и обязанности членов комиссии

5.1. Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

5.2. Председатель и заместитель председателя являются членами Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

5.3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

5.4. Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан:

- 5.4.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- 5.4.2. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- 5.4.3. координировать работу комиссии;
- 5.4.4. определять сроки выдачи Актов и Паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

5.5. Члены Комиссии обязаны:

- 5.5.1 лично участвовать в заседаниях Комиссии;
- 5.5.2. выполнять поручения председателя Комиссии;
- 5.5.3. соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации.
- 5.5.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

5.6. Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

Приложение 2

к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду
годов теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии на
территории муниципального
образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения оценки обеспечения готовности
1.	Жилищный фонд	526	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.	Учреждения социальной сферы, в том числе:	53	
2.1.	Школы	17	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.2.	Дошкольные образовательные учреждения	16	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.3.	Учреждения дополнительного образования	3	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.4.	Учреждения в сфере здравоохранения	1	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.5.	Учреждения культуры	6	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.6.	Учреждения спорта	5	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.7.	Учреждения высшего, средне специального, средне- профессионального образования	4	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.8.	Государственное казённое общеобразовательное учреждение "Зугрэсская специальная школа- интернат №31"	1	с 07.08.2025 по 05.09.2025
2.9.	КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАРЦЫЗСКИЙ ДЕТСКИЙ	1	с 07.08.2025 по 05.09.2025

	СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"		
	КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ В Г. ХАРЦЫЗСКЕ	1	с 07.08.2025 по 05.09.2025
Итого (потребители тепловой энергии)		579	
3	Объекты теплоснабжающей организация Филиала «Харцызсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	21	с 08.09.2025 по 07.10.2025

Приложение 1

к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026
годов теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии на
территории муниципального
образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики

Перечень теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименований объектов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
Объекты теплоснабжающей организации Филиала «Харцызсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»	
1	Котельная № 1
2	Котельная № 3
3	Котельная № 4
4	Котельная № 5
5	Котельная № 7
6	Котельная № 8
7	Котельная № 9
8	Котельная № 11
9	Котельная № 12
10	Котельная № 14
11	Котельная № 20
12	Котельная № 21
13	Котельная № 22
14	Котельная № 23
15	Котельная № 24
16	Котельная № 28
17	Котельная № 29
18	Котельная № 30
19	Котельная г.Зугрэс

20	Котельная ОШ № 4 ООО "Теплотехсервис"
21	Котельная Бассейн ООО "Теплотехсервис"
Потребители тепловой энергии	
Многоквартирные жилые дома ХАРЦЫЗСКОГО ФИЛИАЛА ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:	
1	г. Харцызск, пер.Склярова,6
2	г. Харцызск, пер.Склярова,6а
3	г. Харцызск, пер.Склярова,7
4	г. Харцызск, пер.Склярова,9
5	г. Харцызск, пер.Склярова,11
6	г. Харцызск, ул.Краснознаменская,166
7	г. Харцызск, ул.Краснознаменская,168
8	г. Харцызск, ул.Постышева,171
9	г. Харцызск, бул.Полупанова,20
10	г. Харцызск, ул.Сеченова,1
11	г. Харцызск, ул.Паторжинского,2
12	г. Харцызск, ул.Паторжинского,4
13	г. Харцызск, ул.Паторжинского,7
14	г. Харцызск, ул.Краснознаменская,83
15	г. Харцызск, ул.Краснознаменская,85
16	г. Харцызск, ул.Октябрьская,47
17	г. Харцызск, ул.Октябрьская,49
18	г. Харцызск, ул.Октябрьская,51
19	г. Харцызск, ул.Октябрьская,53
20	г. Харцызск, ул.Кондратьева,1
21	г. Харцызск, ул.Кондратьева,7
22	г. Харцызск, ул.Свободы,85
23	у г. Харцызск, л.Свободы,87
24	г. Харцызск, ул.Невского,3
25	г. Харцызск, ул.Невского,5
26	г. Харцызск, ул.Фёдорова,1
27	г. Харцызск, ул.Доватора,13
28	г. Харцызск, ул.Доватора,14
29	г. Харцызск, м-н Metallургов,1
30	г. Харцызск, м-н Metallургов,3
31	г. Харцызск, м-н Metallургов,5
32	г. Харцызск, м-н Metallургов,11
33	г. Харцызск, м-н Metallургов,14
34	г. Харцызск, м-н Metallургов,15

35	г. Харцызск, м-н Metallургов,16
36	г. Харцызск, м-н Юбилейный,4
37	г. Харцызск, м-н Юбилейный,5
38	г. Харцызск, м-н Юбилейный,22а
39	г. Харцызск, м-н Юбилейный,23
40	г. Харцызск, м-н Юбилейный,24
41	г. Харцызск, м-н Юбилейный,28
42	г. Харцызск, ул. А.Чумака,46
43	г. Харцызск, ул. Краснознаменская,71
44	г. Харцызск, ул. Краснознаменская,73
45	г. Харцызск, пер. Медицинский,16
46	г. Харцызск, пер. Медицинский,18
47	г. Харцызск, ул. Вокзальная,46
48	г. Харцызск, ул. Вокзальная,47
49	г. Харцызск, ул. Адамца,117
50	г. Харцызск, ул. Адамца,119
51	г. Харцызск, ул. Адамца,121
52	г. Харцызск, ул. Адамца,123
53	г. Харцызск, ул. Адамца,60
54	г. Харцызск, ул. Адамца,62
55	г. Харцызск, ул. Адамца,62а
56	г. Харцызск, пер. Николенко,11
57	г. Харцызск, пер. Спартаковский,2
58	г. Харцызск, ул. Шалимова,2
59	г. Харцызск, ул. Шалимова,4
60	г. Харцызск, ул. Шалимова,6
61	г. Харцызск, ул. Шалимова,8
62	г. Харцызск, ул. Советская,47
63	г. Харцызск, пгт .Горное, ул.Суворова,17
64	г. Харцызск, пгт Горное , ул.Шевченко,1
65	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,4
66	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,5
67	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,6
68	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,7
69	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,8
70	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,9
71	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шевченко,10
72	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Шахтерская,27
73	г. Харцызск, пер .Склярова,2
74	г. Харцызск, пер. Склярова,4
75	г. Харцызск, ул. Октябрьская,84
76	г. Харцызск, ул. Октябрьская,86
77	г. Харцызск, ул. Октябрьская,88

78	г. Харцызск, ул. Октябрьская,90
79	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,170
80	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,172
81	г. Харцызск, ул. Постышева,173
82	г. Харцызск, ул. Постышева,177
83	г. Харцызск, бул. Полупанова,4
84	г. Харцызск, бул. Полупанова,6
85	г. Харцызск, бул. Полупанова,8
86	г. Харцызск, бул. Полупанова,10
87	г. Харцызск, бул. Полупанова,22
88	г. Харцызск, бул. Полупанова,24
89	г. Харцызск, ул. Паторжинского,1
90	г. Харцызск, ул. Паторжинского,3
91	г. Харцызск, ул. Паторжинского,5
92	г. Харцызск, ул. Мануильского,4
93	г. Харцызск, ул. Патона,1
94	г. Харцызск, ул. Патона,3
95	г. Харцызск, ул. Патона,4
96	г. Харцызск, ул. Патона,6
97	г. Харцызск, ул. Патона,8
98	г. Харцызск, ул. Патона,26
99	г. Харцызск, ул. Свободы,88
100	г. Харцызск, ул. Свободы,90
101	г. Харцызск, ул. Вокзальная,76
102	г. Харцызск, ул. Мира,95
103	г. Харцызск, ул. Мира,97
104	г. Харцызск, м-н Metallургов,7
105	г. Харцызск, м-н Metallургов,17
106	г. Харцызск, м-н Metallургов,18
107	г. Харцызск, м-н Metallургов,20
108	г. Харцызск, м-н Metallургов,22
109	г. Харцызск, м-н Metallургов,39
110	г. Харцызск, м-н Metallургов,49
111	г. Харцызск, м-н Юбилейный,1
112	г. Харцызск, м-н Юбилейный,29
113	г. Харцызск, м-н Юбилейный,37
114	г. Харцызск, м-н Юбилейный,9
115	г. Харцызск, м-н Юбилейный,10
116	г. Харцызск, ул. 40лет Освоб. Украины,17
117	г. Харцызск, ул. К. Цеткин,23
118	г. Харцызск, ул. Сосюры,1
119	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,69
120	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,69А

121	г. Харцызск, ул. Краснознаменская,79
122	г. Харцызск, ул. Краснознаменская,81
123	г. Харцызск, ул. Советская,41
124	г. Харцызск, ул. Вокзальная34
125	г. Харцызск, ул. Вокзальная,35
126	г. Харцызск, ул. Вокзальная,36
127	г. Харцызск, ул. Вокзальная,39
128	г. Харцызск, ул. Вокзальная,30
129	г. Харцызск, ул. Вокзальная,32
130	г. Харцызск, ул. Вокзальная,33
131	г. Харцызск, ул. Шалимова,15
132	г. Харцызск, ул. Постышева,165
133	г. Харцызск, ул. Постышева,167
134	г. Харцызск, ул. Постышева,169
135	г. Харцызск, ул. Постышева,220
136	г. Харцызск, ул. Постышева,222
137	г. Харцызск, ул. Постышева,224
138	г. Харцызск, ул. Постышева,226
139	г. Харцызск, ул. Адамца,46
140	г. Харцызск, ул. Адамца,48
141	г. Харцызск, ул. Адамца,52
142	г. Харцызск, ул. Адамца,54
143	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,11
144	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,12
145	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,13
146	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,14
147	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,15
148	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,16
149	г. Харцызск, пгт Горное,ул. Кирова,22
150	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,24
151	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Кирова,26
152	г. Харцызск, пгт Горное, ул.Восточная,41
153	г. Харцызск, ул. Адамца,125
154	г. Харцызск, ул. Первомайская,1
155	г. Харцызск, ул. Первомайская,3
156	г. Харцызск, ул. Краснознаменская,178
157	г. Харцызск, ул. Краснознаменская,180
158	г. Харцызск, ул. Сеченова,5
159	г. Харцызск, ул. Сеченова,7
160	г. Харцызск, ул. Постышева,179
161	г. Харцызск, бул. Полупанова,26
162	г. Харцызск, ул. Вокзальная,67
163	г. Харцызск, ул. Вокзальная,68

164	г. Харцызск, ул. Вокзальная,70
165	г. Харцызск, ул. Вокзальная,72а
166	г. Харцызск, ул. Вокзальная,74
167	г. Харцызск, ул. Вокзальная,74а
168	г. Харцызск, пер. Спартакoвский,1
169	г. Харцызск, ул. Октябрьская,92
170	г. Харцызск, ул. Патона,24
171	г. Харцызск, ул. Патона,25
172	г. Харцызск, ул. Патона,27
173	г. Харцызск, ул. Патона,28
174	г. Харцызск, ул. Патона,28а
175	г. Харцызск, ул. Патона,30
176	г. Харцызск, ул. Патона,30а
177	г. Харцызск, ул. Патона,26а
178	г. Харцызск, пер. Склярова,1
179	г. Харцызск, пер. Склярова,3
180	г. Харцызск, пер. Склярова,5
181	г. Харцызск, м-н Металлургов,41
182	г. Харцызск, м-н Металлургов,43
183	г. Харцызск, м-н Металлургов,44
184	г. Харцызск, м-н Металлургов,45
185	г. Харцызск, м-н Металлургов,50
186	г. Харцызск, м-н Металлургов,51А
187	г. Харцызск, м-н Металлургов,10
188	г. Харцызск, ул. А.Чумака,44
189	г. Харцызск, пер. Жуковского,43
190	г. Харцызск, ул. 40 лет Освобождения Украины,21
191	г. Харцызск, ул. 40 лет Освобождения Украины,25
192	г. Харцызск, ул. 40 лет Освобождения Украины,29
193	г. Харцызск, ул. К. Цеткин,21
194	г. Харцызск, м-н Юбилейный,2
195	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,59
196	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,63
197	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,67
198	г. Харцызск, ул. Ветеранов,45
199	г. Харцызск, ул. Ветеранов,47
200	г. Харцызск, ул. Ветеранов,49
201	г. Харцызск, пер. Николенко,3
202	г. Харцызск, пер. Николенко,5
203	г. Харцызск, ул. Первомайская,8
204	г. Харцызск, ул. Первомайская,10
205	г. Харцызск, ул. Октябрьская,70
206	г. Харцызск, ул. Октябрьская,78

207	г. Харцызск, ул. Октябрьская,80
208	г. Харцызск, ул. Октябрьская,5
209	г. Харцызск, ул. Октябрьская,7
210	г. Харцызск, ул. Ветеранов,51
211	г. Харцызск, ул. Ветеранов,53
212	г. Харцызск, ул. Советская,6
213	г. Харцызск, ул. Советская,7
214	г. Харцызск, ул. Пролетарская,22
215	г. Харцызск, ул. Сеченова,2
216	г. Харцызск, ул. Сеченова,4
217	г. Харцызск, ул. Сеченова,6
218	г. Харцызск, ул. Сеченова,8
219	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Суворова,18
220	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Суворова,41
221	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Суворова,42
222	г. Харцызск, пгт Горное, пер. Клубный,25
223	г. Харцызск, пгт Горное, пер. Клубный,26
224	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная,23
225	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная,34
226	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная,35
227	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная,40
228	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Шахтерская,28
229	г. Харцызск, бул. Полупанова,2
230	г. Харцызск, ул. Паторжинского,9
231	г. Харцызск, пер. Максименко,1
232	г. Харцызск, пер. Максименко,2
233	г. Харцызск, пер. Максименко,4
234	г. Харцызск, ул. Нахимова,2а
235	г. Харцызск, ул. Нахимова,2б
236	г. Харцызск, ул. Бирюзова,5
237	г. Харцызск, ул. Бирюзова,7
238	г. Харцызск, ул. Октябрьская,82
239	г. Харцызск, ул. Свободы,79
240	г. Харцызск, ул. Свободы,79а
241	г. Харцызск, бул. Шевченко,2
242	г. Харцызск, бул. Шевченко,3
243	г. Харцызск, бул. Шевченко,4
244	г. Харцызск, бул. Шевченко,5
245	г. Харцызск, бул. Шевченко,6
246	г. Харцызск, бул. Шевченко,7
247	г. Харцызск, бул. Шевченко,8
248	г. Харцызск, бул. Шевченко,9
249	г. Харцызск, бул. Шевченко,10

250	г. Харцызск, бул. Шевченко,14
251	г. Харцызск, ул. Патона,12
252	г. Харцызск, ул. Патона,14
253	г. Харцызск, ул. Патона,20
254	г. Харцызск, ул. Патона,22
256	г. Харцызск, ул. Патона,17
257	г. Харцызск, ул. Патона,19
258	г. Харцызск, м-н Metallургов,46
259	г. Харцызск, м-н Metallургов,48
260	г. Харцызск, м-н Metallургов,52
261	г. Харцызск, м-н Metallургов,52А
262	г. Харцызск, м-н Metallургов,53
263	г. Харцызск, ул. 40лет Освобождения Украины,31
234	г. Харцызск, ул. 40лет Освобождения Украины,33
265	г. Харцызск, ул. 40лет Освобождения Украины,35
266	г. Харцызск, ул. 40лет Освобождения Украины,53
267	г. Харцызск, ул. К.Цеткин,31
268	г. Харцызск, ул. К. Цеткин,25
269	г. Харцызск, м-н Юбилейный,3
270	г. Харцызск, пер. Жуковского,2
271	г. Харцызск, ул. Нахимова,70А
272	г. Харцызск, ул. Нахимова,72
273	г. Харцызск, ул. Фрунзе,77
274	г. Харцызск, ул. С.Лазо,1
275	г. Харцызск, ул. С.Лазо,3
276	г. Харцызск, ул. С.Лазо,5
277	г. Харцызск, ул. С.Лазо,15
278	г. Харцызск, ул. С.Лазо,17
279	г. Харцызск, ул. Вокзальная,48
280	г. Харцызск, ул. Вокзальная,49
281	г. Харцызск, ул. Вокзальная,60
282	г. Харцызск, ул. Вокзальная,61
283	г. Харцызск, ул. Семашко,1
284	г. Харцызск, ул. Семашко,3
285	г. Харцызск, ул. Кутузова,46А
286	г. Харцызск, ул. Кутузова,46
287	г. Харцызск, пер. Николенко,2
288	г. Харцызск, пер. Николенко,2 А
289	г. Харцызск, пер. Николенко,4
290	г. Харцызск, пер. Спартакoвский,5
291	г. Харцызск, ул. Г.Сталинграда,3
292	г. Харцызск, ул. Г.Сталинграда,5
293	г. Харцызск, ул. Г.Сталинграда,9

294	г. Харцызск, ул. Краснознаменная,77А
295	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,1
296	г. Харцызск, пгт Горное,3-й участок,2
297	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,3
298	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,4
299	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,5
300	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,6
301	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,7
302	г. Харцызск, пгт Горное,,3-й участок,8
303	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,9
304	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,10
305	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,11
306	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,12
307	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,13
308	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,14
309	г. Харцызск, пгт Горное, 3-й участок,15
310	г. Харцызск, ул. Невского,7
311	г. Харцызск, ул. Невского,9
312	г. Харцызск, пер. Мануильского,1
313	г. Харцызск, ул. Сеченова,3
314	г. Харцызск, ул. Октябрьская,37
315	г. Харцызск, ул. Октябрьская,41
316	г. Харцызск, ул. Октябрьская,43
317	г. Харцызск, ул. Октябрьская,94
318	г. Харцызск, ул. Патона,21
319	г. Харцызск, ул. Патона,23
320	г. Харцызск, ул. Заречная,1а
321	г. Харцызск, ул. Заречная,1
322	г. Харцызск, ул. А.Чумака,48
323	г. Харцызск, ул. А.Чумака,50
324	г. Харцызск, ул. А.Чумака,50А
325	г. Харцызск, ул. А.Чумака,52
326	г. Харцызск, ул. А.Чумака,56
327	г. Харцызск, ул. А.Чумака,58
328	г. Харцызск, ул. Вокзальная,50
329	г. Харцызск, ул. Вокзальная,63
330	г. Харцызск, ул. Вокзальная,62
331	г. Харцызск, ул. Вокзальная,64
332	г. Харцызск, ул. Кутузова,45
333	г. Харцызск, ул. Адамца,54А
334	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Шахтерская,29
335	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Шахтерская,30
336	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Шахтерская,31

337	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Шахтерская,32
338	г. Харцызск, пгт Горное, ул. Шахтерская,33
339	г. Зугрэс,ул. Карла Маркса, 16
340	г. Зугрэс, ул. Ленинградская 6
341	г. Зугрэс, ул. Ленина, 6
342	г. Зугрэс, ул. Пионерская 9
343	г. Зугрэс, ул. Калинина 3а
344	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 19
345	г. Зугрэс, 60 лет Октября 18
346	г. Зугрэс, ул. Чапаева 11
347	г. Зугрэс, ул. Чапаева 7
348	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 2
349	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 3
350	г. Зугрэс, ул. Пионерская 6
351	г. Зугрэс, ул. Советская 5
352	г. Зугрэс, ул. Ленина, 2
353	г. Зугрэс, ул. Ленина, 4
354	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 8
355	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 8
356	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 14
357	г. Зугрэс, ул. Ленинградская 2
358	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 1
359	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 2
360	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 65
361	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 5
362	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 6
363	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 16
364	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 13а
365	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 15
366	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 17
367	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 14
368	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 45
369	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 9б
370	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 11
371	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 19а
372	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 9
373	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 10
374	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 43
375	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 44
376	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 7
377	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 13
378	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 7а

379	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 33
380	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 23
381	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 29
382	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 37
383	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 19
384	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 27
385	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 31
386	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 28
387	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 35
388	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 22
389	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 12
390	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 6а
391	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 63
392	г. Зугрэс, ул. 60 лет Октября 9а
ОСМД, ТСЖ	
393	г.Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная, д.37
394	г.Харцызск, ул. Адамца,д.56
395	г.Харцызсе, пгт Горное, ул. Восточная , д.39
396	г.Харцызск, ул. Краснознаменная, 75
397	г.Харцызск, бул. Полупанова, 18
398	г.Харцызск, ул. Героев Сталинграда,д.2
399	г.Харцызск, ул.Краснознаменная,д.63
400	г.Харцызск, м-н Юбилейный,д.38
401	г.Харцызск, м-н Metallургов,д.23
402	г.Харцызск, ул.Шалимова,д.4а
403	г.Харцызск,ул. Краснаменная,91
404	г.Харцызск, ул. Героев Сталинграда,д.7
405	г.Харцызск, пгт Горное, ул. Суворова, д.44
406	г.Харцызск, пгт Горное, ул. Суворова, д.45
407	г. Харцызск, ул. Октябрьская, д. 9
408	г. Харцызск, м-н Metallургов, д.38
409	г. Харцызск, м-н Metallургов, д.8
410	г. Харцызск, м-н Metallургов, д.4
411	г. Харцызск, м-н Metallургов, д. 6
412	г. Харцызск, м-н Юбилейный, д.22
413	г. Харцызск, м-н Metallургов, д. 12
414	г. Харцызск, ул. Октябрьская, д. 11
415	г. Харцызск, м-н Metallургов, д. 9
416	г.Харцызск, м-н Юбилейны,й д.6
417	г.Харцызск, м-н Metallургов,д.21
418	г.Харцызск, ул. Чумака, д.52
419	г.Харцызск, м-н Metallургов,д.19
420	г.Харцызск, ул. Чумака, д.58а

421	г.Харцызск, ул. Краснознаменная, 77
422	г.Харцызск, ул. 40 лет Освобождения Украины, 19
423	г.Харцызск, ул. С.Лазо, 13
424	г.Харцызск, м-н Metallургов, 40
425	г.Харцызск, м-н Юбилейный, 24а
426	г.Харцызск, м-н Metallургов, 40
427	г.Харцызск, пгт Горное, ул. Школьная, д.38
428	г.Харцызск, м-н Metallургов, д.47
429	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, д.3
430	г. Зугрэс, ул. Пушкина, д. 2
431	г. Зугрэс, ул. Станционная, д. 2
432	г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 7
433	г. Зугрэс, ул. Пионерская, д. 8
434	г. Зугрэс, ул. Калинина, 1
435	г. Зугрэс, ул. Калинина, 2
436	г. Зугрэс, ул. Калинина, 3
437	г. Зугрэс, ул. Калинина, 5
438	г. Зугрэс, ул. Калинина, 6
439	г. Зугрэс, ул. Калинина, 7
440	г. Зугрэс, ул. Калинина, 8
441	г. Зугрэс, ул. Калинина, 10
442	г. Зугрэс, ул. Калинина, 13
443	г. Зугрэс, ул. Калинина, 17
444	г. Зугрэс, ул. Калинина, 20
445	г. Зугрэс, ул. Калинина, 22
446	г. Зугрэс, ул. Калинина, 2а
447	г. Зугрэс, ул. Калинина, 7а
448	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 7
449	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 8
450	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 9
451	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 11
452	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 12
453	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 13
454	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 15
455	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 17
456	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 20
457	г. Зугрэс, ул. Корниенко, 6
458	г. Зугрэс, ул. Корниенко, 7
459	г. Зугрэс, ул. Корниенко, 8
460	г. Зугрэс, ул. Ленина, 1
461	г. Зугрэс, ул. Ленина, 3
462	г. Зугрэс, ул. Ленина, 5
463	г. Зугрэс, ул. Ленина, 8

464	г. Зугрэс, ул. Ленина, 9а
465	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 1
466	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 4
467	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 14
468	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 4а
469	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 5а
470	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 6а
471	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 1
472	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 3
473	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 4
474	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 5
475	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 6
476	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 6а
477	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 10
478	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 12
479	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 20
480	г. Зугрэс, ул. Пионерская, 2а
481	г. Зугрэс, ул. Пионерская, 1
482	г. Зугрэс, ул. Пионерская, 2
483	г. Зугрэс, ул. Пионерская, 4
484	г. Зугрэс, ул. Пионерская, 4а
485	г. Зугрэс, ул. Пионерская, 11
486	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 1
487	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 3
488	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 4
489	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 5
490	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 6
491	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 7
492	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 10
493	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 12
494	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 11
495	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 14
496	г. Зугрэс, ул. Советская, 2а
497	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 1
498	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 2
499	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 3
500	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 4
501	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 5
502	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 6
503	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 8
504	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 13
505	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 9
506	г. Зугрэс, ул. Советская, 2

507	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 10
508	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 12
509	г. Зугрэс, ул. Ленинградская, 5
510	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 7
511	г. Зугрэс, ул. Калинина, 24
512	г. Зугрэс, ул. Корниенко, 3
513	г. Зугрэс, ул. Корниенко, 4
514	г. Зугрэс, ул. Корниенко, 5
515	г. Зугрэс, ул. Маяковского, 2
516	г. Зугрэс, ул. Ленина, 9
517	г. Зугрэс, ул. Пушкина, 9
518	г. Зугрэс, ул. Советская, 3
519	г. Зугрэс, ул. Станционная, 4
520	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 2а
521	г. Зугрэс, ул. Чапаева, 1а
522	г. Зугрэс, ул. Калинина, 1а
523	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 5
524	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 6
525	г. Зугрэс, ул. Карла Маркса, 4
Ведомственный жилой дом	
526	г. Харцызск, ул. Нахимова, 32а
Объекты социальной сферы	
1	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
2	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
3	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
4	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
5	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
6	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
7	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗОЛОТАРЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

	РЕСПУБЛИКИ
8	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ «ОЛИМП» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
9	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУГРЭССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
10	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
11	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУГРЭССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
12	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТРОИЦКО-ХАРЦЫЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
13	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
14	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
15	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
16	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ «ИНТЕЛЛЕКТ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
17	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ «ДОМИНАНТА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
18	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1 «ВОЛШЕБНИЦА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
19	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №2 «РЯБИНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
20	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «МАЛЫШ» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
21	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК»
22	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУГРЭССКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 6 «ДЮЙМОВОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
23	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 7 «ЧУДО-САД» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
24	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУГРЭССКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 9 «СКАЗКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
25	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 10 «СВЕТЛЯЧОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
26	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «КОЛОКОЛЬЧИК» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
27	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 13 «ТОПОЛЁК» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
28	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
29	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУГРЭССКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 20 «РОМАШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
30	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 23 «РАДУГА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
31	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 24 «ЗОЛУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
32	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 25 «ЧАЙКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
33	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 26 «КОЛОБОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
34	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРЦЫЗСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
35	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРЦЫЗСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»
36	Государственное бюджетное учреждение «Центральная городская больница г. Харцызска»
37	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зугрэсский техникум промышленных технологий»
38	Государственное казённое общеобразовательное учреждение "Зугрэсская специальная школа-интернат №31"
39	ЗУГРЭССКИЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
40	Харцызского технологического колледжа (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий Национальный Технический Университет»
41	Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Харцызский многопрофильный техникум»
42	КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАРЦЫЗСКИЙ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
43	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЦЫЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
44	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ХАРЦЫЗСКА»
45	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК
46	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРЦЫЗСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

47	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗУГРЭССКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
48	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗУГРЭССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
49	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 города Харцызска
50	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 2 города Харцызска
51	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа города Зугрэса "Энергетик"
52	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Витязь" города Харцызска"
53	Муниципальное бюджетное учреждение "Харцызский городской центр физического здоровья населения "Спорт для всех" (спортивный комплекс "Трубник")
54	КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ В Г. ХАРЦЫЗСКЕ

Приложение 3

к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026
годов теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии на
территории муниципального
образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

___/___ г.

"__" _____ 20__ г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "__" _____ 20__ г., утвержденной _____

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным
[законом](#) от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- №№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
_____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель Комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

"__" _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026
годов теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии на
территории муниципального
образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающей организации

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{гсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{коммучет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		

	готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);							
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (<u>пункт 1 части 4 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные <u>подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9</u> Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функц}}$	$K_{\text{функц}} =$ $K_{\text{шт}} * 0,1 +$ $K_{\text{согл}} * 0,1 +$ $K_{\text{дисп}} * 0,1 +$ $K_{\text{перечень}} * 0,1 +$ $K_{\text{эсп/произв.инстр}} * 0,1 +$ $K_{\text{наний}} * 0,1 +$ $K_{\text{обуч}} * 0,1 +$ $K_{\text{отв}} * 0,1 +$ $K_{\text{охр.труда}} * 0,1 +$ $K_{\text{трен}} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (<u>подпункт 9.3.1 пункта 9</u> Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{\text{шт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями <u>Правил</u> организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (<u>подпункт 9.3.2 пункта 9</u> Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{\text{согл}}$	$K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего PCO в системе т/ч}}$		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{\text{согл}}$	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{\text{всего PCO в системе т/ч}}$	Фактическое значение		

1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	K _{перечень}	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень неОПО}} * 0,5$		
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	K _{перечень.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	K _{перечень неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	К _{знаний}	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$		
1.6.1.1		Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	К _{пров зн не ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала	0,5	К _{пров зн ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

			или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО					
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$K_{обуч}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{отв}$	$K_{отв} = K_{отв\ неОПО} * 0,5 + K_{отв\ ОПО} * 0,5$		
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных	0,5	$K_{отв\ неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	к ОПО					
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{отв. ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	К _{охран. труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	К _{тренин}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад}}$	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{тем.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$		
1.2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{тем.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$K_{\text{режим.карт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей,	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$K_{\text{качест}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)						
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	$K_{\text{комм.учет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	$K_{\text{кач.строит}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	теплоснабжении)	ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)						
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29 , пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дым.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос.стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} =$ $K_{освид\ не\ ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид\ ОПО} * 0,5$		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в	0,5	$K_{освид\ не\ ОПО}$	Наличие - 1		

		отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки	паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации			Отсутствие - 0		
1.6.1.2		- сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	K _{освид} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих	0,05	K _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	осмотров					
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	$K_{\text{дым.труб}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, $K_{\text{дым.труб}}$ принимается равным 1.		
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	$K_{\text{испыт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{испыт}}$ принимается равным 1.		
1.6.5		Акты проведения	Показатель наличия актов	0,4	$K_{\text{гидр}}$	Наличие - 1		

		гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей			Отсутствие - 0		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	$K_{шурф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $K_{шурф}$ принимается равным 1	
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{очист.промыв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{электр.сопр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{электр.сопр}$ принимается равным 1	
1.6.9		Акт опробования	Показатель наличия акта	0,01	$K_{насос.стан}$	Наличие - 1		

		работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	опробования работоспособности оборудования насосных станций			Отсутствие - 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{договл}} * 0,5 + K_{\text{запас}} * 0,5$		
1.6.10.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{договл}}$	$K_{\text{договл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{договл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{\text{запас}}$	$K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$		
1.6.10.2.1			фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	фактическое значение		
1.6.10.2.2			утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{нормат}}$	фактическое значение		
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3	показатель наличия запасов материалов, запорной	0,01	$K_{\text{матер}}$	$K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$		

1.6.11.2		Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	арматуры, запасных частей, средств механизации	-	% наличия запасов мат факт по инвентар	Фактическое значение		
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	K _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)						
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6> , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	К _{резерв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.8	Иметь согласованный с органом местного	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3	Показатель наличия порядка (плана) действий по	0,01	К _{порядок}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7> , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения					
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	$K_{\text{план}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному

периоду потребителей тепловой энергии

п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{тир}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл./произв. инстр}} * 0,01 + K_{\text{на спорт. тепл. пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул. темпер}} * 0,01$		
1.1.1		Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии	Показатель наличия акта промывки теплотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 ≤1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)						
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	участков тепловых вводов					
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	К _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл./произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)						
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	$K_{\text{паспорт.тепл.пункт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	$K_{\text{шт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{\text{регул.темпер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)						
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)						
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$		
1.3.1	теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер. уз. уч}} * 0,5 + K_{\text{провер. кип}} * 0,5$		
1.4.1	требованиями, установленными статьей 19	Акты периодической проверки узла учета, составленные в	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер. уз. уч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)						
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кип}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил.фонд}}$	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 , оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)						
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$		
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{\text{догов.тех.обсл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$K_{\text{предп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		